

**Ответ на запрос по разъяснению документации о закупке  
№ 32110792330**

Оказание услуг по техническому обслуживанию и надзору за состоянием системы  
химводоподготовки котельной по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус  
23.

Запрос	Ответ
<p>Дата и время поступления запроса: 11.11.2021 16:19</p> <p>1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к договору возмездного оказания услуг «ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА на оказание услуг», п.4. При оказании услуг руководствоваться, п.п.2 Регламенты: РД 10-165-97 «Методические указания по надзору за водно-химическим режимом паровых и водогрейных котлов», утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 08.12.1997 № 49; Вопрос: с 2004 года не существует (Госгортехнадзор) такого надзорного органа. По всему проекту договора не существующий надзорный орган. Не является ли договор заведомо ничтожным? 2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к договору возмездного оказания услуг «ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА на оказание услуг», п.4. При оказании услуг руководствоваться, п.п. 4. ГОСТы: - ГОСТ Р 57164-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности». Вопрос: о какой питьевой воде идет речь?</p>	<p>Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: 12.11.2021</p> <p>Уважаемый участник!</p> <p>1. Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России) преобразован в Федеральную службу по технологическому надзору (Госгортехнадзор России) указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314. Указом Президента Российской Федерации от 20.05.2004 № 649 Госгортехнадзор России и Госатомнадзор России объединены, с образованием Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), который на сегодняшний день и является действующим надзорным органом. Таким образом Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) является преемником Госгортехнадзора России.</p> <p>РД 10-165-97 «Методические указания по надзору за водно-химическим режимом паровых и водогрейных котлов», утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 08.12.1997 № 49 являются действующим документом. Действие документа подтверждается пунктом 2.14.13 части IV «Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (раздел I "Технологический, строительный, энергетический надзор") П-01-01-2021», утвержденных приказом Ростехнадзора от 02.07.2021 № 250.</p>

	<p>2. Исполнитель, при оказании услуг, руководствуется нормативной документацией, перечисленной в пункте 4 приложения 3 проекта договора, в той части, которая необходима для оказания услуги или её части. В связи с тем, что для получения химически подготовленной воды используется водопроводная вода из хозяйственно-питьевого водопровода, ГОСТ Р 57164-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности» включен в перечень нормативной документации, перечисленной в пункте 4 приложения 3 проекта договора.</p>
--	---

Генеральный директор  
АО «СОКОЛ-ЭНЕРГО»



Зубов М.Ю.